




Quadro com barramento trifásico de 175A, para 12 módulos

CORRENTE	NAS FASES:
R	= 3.2 A
S	= 3.1 A
T	= 2.9 A






Quadro com barramento trifásico de 175A, para 12 módulos

CORRENTE	NAS FASES
R	= 32.1 A
S	= 29.2 A
T	= 30.1 A



CORRENTE NAS FASES:
 R = 34,5 A
 S = 32,9 A
 T = 33,2 A

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL NORMAL - (QDG-NORMAL)

	3MRIZZO ENGENHARIA LTDA Av. Cascares Rindler, n. 77 - Andar 3 Cascares - Curitiba - PR - 81531-000 Cel: (11) 97201-9380 - Fone: (11) 3901-4876 E-mail: contato@jrizzo.com.br - contato@jrizzo.com.br		 https://api.whatsapp.com/send?phone=5511972019380	
	 contato@jrizzo.com.br		 55 11 3901-4876	
COMPANHIA				
PREF. MUNICIPAL DE ESTIVA - MG		CNPJ	18.675.918/0001-04	
LOCAL DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA				
AV. PREF. GABRIEL ROSA,177 - CENTRO CEP. 3462-1122 - ESTIVA - MG				
SERVIÇOS DE ENGENHARIA				
REFERENTE A-OF01809/19		DM0687		
ANALISTA		RGEM		
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS PLANO PAVIMENTO INFERIOR		02/04		
DATA	RELAÇO	DESENHISTA	RESPONSÁVEL TÉCNICO	ORÇÃO N°
10/11/2019	1550	PAULO RIZZO	JOÃO C. LAUREANO	0601175666
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO		ART 17 20202730191502739		